



2009002878Z



检测  
CNAS L1020



(2009)国认监认字(347)号

# 国家强制性产品认证 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: A2010CCC0305-1050060

(任务编号)

产品名称: 刀开关

型 号: HD13B-1500

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



## 安全型式试验报告

申请编号: A2010CCC0305 1050060

(任务编号)

样品名称: 刀开关

型号规格: HD13B-1500

样品数量: 5 台

样品生产序号: /

收样日期: 2010-12-02

样品来源: 送样

抽样通知书编号: /

申请人: 苏州电器一厂

申请人地址: 苏州工业园区娄葑分区 312 国道边

制造商: 苏州电器一厂

制造商地址: 苏州工业园区娄葑分区 312 国道边

生产厂: 苏州电器一厂

生产厂地址: 苏州工业园区娄葑分区 312 国道边

试验依据标准: GB14048.3-2008《低压开关设备和控制设备第 3 部分: 开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》

试验结论: 安全型式试验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HD13B-1500;

Ui: AC660V; Ue: AC380V;

Ith: 1500A; Ie: 1500A;

Icw: 35kA;

使用类别: AC-20A; 3P;

主检: 杨雷 签名: 杨雷 日期: 2011-01-05

审核: 韦玉响 签名: 韦玉响 日期: 2011-01-05

签发: 胡德霖 签名: 胡德霖 日期: 2011-01-05



备注

1. 产品认证变更申请书上该认证产品的认证标准变更为: GB14048.3-2008; 变更前该产品的国家标准为: GB14048.3-2002;
2. 原 3C 认可报告编号: C-040-04B3861-S;
3. 出具 3C 试验报告的检测单位: 苏州高新技术产业开发区电器检测所;
4. 原 3C 证书编号: 2003010302038999;
5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。



2009002878Z



检测  
CNAS L1020



(2009)国认监认字47号

# 国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2010CCC0305-1050062

(任务编号)

产品名称: 刀开关

型 号: HD13B-1000, HS13B-1000

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



## 安全型式试验报告

申请编号: A2010CC0305-1050062

(任务编号)

样品名称: 刀开关

型号规格: HD13B-1000, HS13B-1000

样品数量: 5 台

样品生产序号: /

收样日期: 2010-12-02

样品来源: 送样

抽样通知书编号: /

申请人: 苏州电器一厂

申请人地址: 苏州工业园区娄葑分区 312 国道边

制造商: 苏州电器一厂

制造商地址: 苏州工业园区娄葑分区 312 国道边

生产厂: 苏州电器一厂

生产厂地址: 苏州工业园区娄葑分区 312 国道边

试验依据标准: GB14048.3-2008《低压开关设备和控制设备第 3 部分: 开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》

试验结论: 安全型式试验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HD13B-1000, HS13B-1000;

Ui: AC660V; Ue: AC380V;

Ith: 1000A; Ic: 1000A;

Icw: 30kA;

使用类别: AC-20A; 3P;

主检: 杨雷 签名: 杨雷 日期: 2011-01-05

审核: 韦玉响 签名: 韦玉响 日期: 2011-01-05

签发: 胡德霖 签名: 胡德霖 日期: 2011-01-05



备注

1. 产品认证变更申请书上该认证产品的认证标准变更为: GB14048.3-2008; 变更前该产品的国家标准为: GB14048.3-2002; 该认证产品的型号变更为: HD13B-1000, HS13B-1000; 变更前为: HD13B (HS13B) -1000;
2. 原 3C 认可报告编号: C-040-04B2860-S;
3. 出具 3C 试验报告的检测单位: 苏州高新技术产业开发区电器检测所;
4. 原 3C 证书编号: 2003010302038993;
5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。





2009002878Z



检测  
CNAS L1020



(2009)国认认字(347)号

# 国家强制性产品认证 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: A2010CCC0305-1050063

(任务编号)

产品名称: 开启式刀开关

型 号: HD13B-600, HS13B-600

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



## 安全型式试验报告

申请编号: A2010CCCC0305-1050063

(任务编号)

样品名称: 开启式刀开关

型号规格: HD13B-600, HS13B-600

样品数量: 5 台

样品生产序号: /

收样日期: 2010-12-02

样品来源: 送样

抽样通知书编号: /

申请人: 苏州电器一厂

申请人地址: 苏州工业园区娄葑分区 312 国道边

制造商: 苏州电器一厂

制造商地址: 苏州工业园区娄葑分区 312 国道边

生产厂: 苏州电器一厂

生产厂地址: 苏州工业园区娄葑分区 312 国道边

试验依据标准: GB14048.3-2008《低压开关设备和控制设备第 3 部分: 开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》

试验结论: 安全型式试验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HD13B-600, HS13B-600;

Ui: AC660V; Ue: AC380V;

Ith: 600A; Ie: 600A;

Icw: 15kA;

使用类别: AC-20A; 3P;

主检: 杨雷 签名: 杨雷 日期: 2011-01-05

审核: 姚惠芳 签名: 姚惠芳 日期: 2011-01-05

签发: 胡德霖 签名: 胡德霖 日期: 2011-01-05



(盖章)

备注

1. 产品认证变更申请书上该认证产品的认证标准变更为: GB14048.3-2008; 变更前该产品的国家标准为: GB14048.3-2002; 该认证产品的额定短时耐受电流变更为: 15kA; 变更前为: 25kA; 该认证产品的型号变更为: HD13B-600, HS13B-600; 变更访为: HD13B (HS13B) -600;
2. 原 3C 认可报告编号: C-040-0402859-S;
3. 出具 3C 试验报告的检测单位: 苏州高新技术产业开发区电器检测所;
4. 原 3C 证书编号: 2003010302038990;
5. 此所认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。



2009002878Z



检测  
CNAS L1020



(2009)网认监认字(347)号

# 国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2010CCC0305-1050065

(任务编号)

产品名称: 刀开关

型 号: HD13B-400, HS13B-400

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



## 安全型式试验报告

申请编号: A2010CCC0305 1050065

(任务编号)

样品名称: 刀开关

型号规格: HD13B-400, HS13B-400

样品数量: 5 台

样品生产序号: /

收样日期: 2010-12-02

样品来源: 送样

抽样通知书编号: /

申请人: 苏州电器一厂

申请人地址: 苏州工业园区娄葑分区 312 国道边

制造商: 苏州电器一厂

制造商地址: 苏州工业园区娄葑分区 312 国道边

生产厂: 苏州电器一厂

生产厂地址: 苏州工业园区娄葑分区 312 国道边

试验依据标准: GB14048.3-2008《低压开关设备和控制设备第 3 部分: 开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》

试验结论: 安全型式试验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HD13B-400, HS13B-400;

Ui: AC660V; Ue: AC380V;

Ith: 400A; Ie: 400A;

Icw: 12kA;

使用类别: AC-20A; 3P;

主检: 杨雷 签名: 杨雷 日期: 2011-01-05

审核: 尤雪元 签名: 尤雪元 日期: 2011-01-05

签发: 胡德霖 签名: 胡德霖 日期: 2011-01-05



备注

1. 产品认证变更申请书上该认证产品的认证标准变更为: GB14048.3-2008; 变更前该产品的国家标准为: GB14048.3-2002; 该认证产品的额定短时耐受电流变更为: 12kA; 变更前为: 20kA; 该认证产品的型号变更为: HD13B-400, HS13B-400; 变更前为: HD13B (HS13B)-400;
2. 原 3C 认可报告编号: C-040-04B2858-S;
3. 出具 3C 试验报告的检测单位: 苏州高新技术产业开发区电器检测所;
4. 原 3C 证书编号: 2003010302038998;
5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。





2009002878Z



检测  
CNAS L1020



(2009)国认监试字(347)号

# 国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2010CCC0305-1050066

(任务编号)

产品名称: 刀开关

型 号: HD13B-200, HS13B-200

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



## 安全型式试验报告

申请编号: A2010CCCC0305-1050066 (任务编号) 样品名称: 刀开关 型号规格: HD13B-200, HS13B-200 样品数量: 4 台 样品生产序号: / 收样日期: 2010-12-02 样品来源: 送样 抽样通知书编号: /	申请人: 苏州电器一厂 申请人地址: 苏州工业园区娄葑分区 312 国道边 制造商: 苏州电器一厂 制造商地址: 苏州工业园区娄葑分区 312 国道边 生产厂: 苏州电器一厂 生产厂地址: 苏州工业园区娄葑分区 312 国道边
--	--

试验依据标准: GB14048.3-2008《低压开关设备和控制设备第 3 部分: 开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》

试验结论: 安全型式试验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:


HD13B-200, HS13B-200;

Ui: AC660V; Ue: AC380V;


Ith: 200A; Ic: 200A;

Icw: 8kA;

使用类别: AC-20A; 3P;

主检: 杨雷 签名:  日期: 2011-01-05

审核: 王焱 签名:  日期: 2011-01-05

签发: 胡德霖 签名:  日期: 2011-01-05



备注

1. 产品认证变更申请书上该认证产品的认证标准变更为: GB14048.3-2008; 变更前该产品的国家标准为: GB14048.3-2002; 该认证产品的型号变更为: HD13B-200, HS13B-200; 变更前为: HD13B (HS13B) -200;
2. 原 3C 认可报告编号: C-040-08B1080-S;
3. 出具 3C 试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院有限公司;
4. 原 3C 证书编号: 2003010302038812;
5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。